



## Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Circ. n. 203

Calolziocorte, 22 maggio 2021

Al DSGA

Al personale ATA

LORO SEDI

**Oggetto: ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEI FILTRI LEVANTE ANTI COVID**

In ogni laboratorio sono stati installati dei **filtri levante 250 anti - covid** che nel giro di circa un' ora filtrano tutta l'aria dei laboratori.

Vista la grande affluenza di studenti che ogni giorno utilizzano i laboratori e' **indispensabile** prestare la massima attenzione all'accensione e spegnimento dei filtri in modo da non vanificare la loro azione filtrante.

I collaboratori scolastici presenti **a inizio mattinata** devono:

- **Accendere** i filtri all'inizio della giornata;

I collaboratori scolastici addetti alla pulizia / sanificazione dei laboratori devono:

- **Spegnere** i filtri a fine giornata.

I collaboratori scolastici responsabili della chiusura dell'istituto sono tenuti a un ulteriore controllo dell'effettivo spegnimento dei filtri.

A ogni referente di laboratorio è stato consegnato il libretto di istruzioni che deve essere conservato con cura all'interno del laboratorio stesso.

Si precisa che la manutenzione dei filtri è effettuata dai collaboratori scolastici una volta all'anno come indicato all'interno del libretto di istruzione.

Si chiede la massima collaborazione a tutto il personale scolastico.

in caso di problemi avvisare la sig.ra Silvana dell'ufficio contabilità'.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Maurizio CANFORA

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA